

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN

UNIDAD EJECUTORA : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000796

Señores :		<b>R.U.C.</b>
Dirección :		
Teléfono :	Fax :	
Nro. Cons. : 260	Fecha : 17/08/2022	Documento : PEDIDO 01035
Concepto :	REQUERIMIENTO DE UPS PARA CENTRO DE COMPUTO	

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.00	UNIDAD	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS  TÉRMINO DE REFERENCIA: 01 UPS SMART SRT 3000VA 230V RACKEABLE POTENCIA DE SALIDA DE 3.8 K/WATTS 3.0KVA O SUPERIOR VOLTAJE DE SALIDA NOMINAL DE 208V,230V  PAQUETE DE BATERIAS PARA UNIDAD SMART 96V 3 KVA Y VOLTAJE DE BATERIA 96V AUTONOMIA DE 40 MINUTOS O SUPERIOR  2 KIT RACKEABLE SMART PARA UPS  GARANTIA POR 1 AÑO MINIMO		
<b>TOTAL</b>				

Las cotizaciones deben estar dirigidas a DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO

**Condiciones de Compra**

- Forma de Pago:
- Garantía:
- La Cotización debe incluir el I.G.V.
- Plazo de Entrega / Ejecución del Servicio :
- Tipo de Moneda :
- Validez de la cotización :
- Remitir junto con su cotización la Declaración Jurada y Pacto de Integridad, debidamente firmadas y selladas.
- Indicar su razón social, domicilio fiscal y número de RUC





GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**

Gobierno Regional  
de Cusco

Gerencia Regional de  
Educación Cusco

Dirección de  
Administración

Unidad de  
Remuneraciones

- 03 -

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

- ✓ 01 UPS SMART srt 3000VA 230V rackeable  
Potencia de salida de 3.8 KWatts 3.0KVA o superior  
Voltaje de salida nominal de 208V,230V
- ✓ Paquete de baterías para unidad Smart 96V 3 KVA y voltaje de batería 96V  
Autonomía de 40 minutos o superior
- ✓ 2 Kit rackeable Smart para UPS
- ✓ Garantía por 1 año mínimo

